

Утверждаю
Директор ЧОУ «Свято Никольская
начальная школа г. Михайловска»
_____ Дранец Н.А.
« ____ » _____ 2023г.

**Длительность сквозного проветривания учебных помещений и
рекреаций в зависимости от температуры наружного воздуха, мин.**

СанПиН 1.2.3685-21 от 01 марта 2021г.

Таблица 6.12

Температура наружного воздуха, °С	Длительность проветривания помещения, мин.	
	Учебные кабинеты в малые перемены	Учебные кабинеты в большие перемены/рекреации между учебными занятиями
От +10 до +6	4-10	25-35
От +5 до 0	3-7	20-30
От 0 до -5	2-5	15-25
От -5 до -10	1-3	10-15
Ниже -10	1-1,5	5-10

Идентификатор документа 53efddb0-76be-45bd-8bf1-0077594d2f8c

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»


Организация, сотрудник

Доверенность: рег. номер, период
действия и статус

Сертификат: серийный номер,
период действия

Дата и время подписания

Подписи
отправителя:

 ЧАСТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СВЯТО
НИКОЛЬСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА"
ДРАНЕЦ НАДЕЖДА
АЛЕКСАНДРОВНА, ДИРЕКТОР

 Не требуется для подписания

01D0B3900067B0E8884DF2F92C
058CD895
с 23.08.2023 11:36 по 23.11.2024
11:36 GMT+03:00

14.09.2023 10:48 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу
документа